

MONSIEUR LE PRESIDENT
SERPN (ROUMOIS / PLATEAU NEUBOURG)
ZAC de Thuit Anger
62 voie Romaine
27370 LE-THUIT-DE-L'OISON

Evreux, le 30 janvier 2024

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SERPN

Prélèvement 00165336
Unité de gestion SERPN (UGE 0146)
Installation ROUGEMONTIERS (UDI 001532)
Point de surveillance CENTRE VILLE (S 0000001354)
Commune ROUTOT
Localisation exacte Mairie

Prélevé le : lundi 22 janvier 2024 à 13h15
par : LABEO JFT
Type visite : D1
Type d'eau : T
Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,3 NFU				2,00
Température de l'eau	11,5 °C				25,00
Conductivité à 25°C	597 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7.3 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0.27 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.27 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire					
Type de l'analyse : D127		Code SISE de l'analyse : 00168476		Référence laboratoire : U24.565-1-1	
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	4 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,010 mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	28,7 mg/L		50,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00165336)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur du génie sanitaire
Mouloud BOUKERFA