

MONSIEUR LE PRÉSIDENT
SERPN (ROUMOIS / PLATEAU NEUBOURG)
ZAC de Thuit Anger
62 voie Romaine
27370 LE-THUIT-DE-L'OISON

Evreux, le 10 juin 2026

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SERPN

Prélèvement	00175653	Prélevé le :	jeudi 23 avril 2026 à 10h25
Unité de gestion	SERPN (UGE 0146)	par :	LABEO JFT
Installation	ROUGEMONTIERS (UDI 001532)	Type visite :	AU
Point de surveillance	CENTRE VILLE (P 0000001357)	Type d'eau :	T
Commune	ROUGEMONTIER	Motif :	CP
Localisation exacte	Mairie		

Analyse laboratoire

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Type de l'analyse : BMT

Code SISE de l'analyse : 00178793

Référence laboratoire : U26.4376-2-1

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Nickel	<0,50 µg/L		20,00		
Cuivre	0,011 mg(Cu)/L		2,00		1,00
Plomb	0,46 µg/L		10,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00175653)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur du Génie sanitaire
Pascal GROSSIER