PLV :

PRÉFET
DE L'EURE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence régionale de santé de Normandie
Unité départementale de l'Eure

MONSIEUR LE PRESIDENT
SERPN (ROUMOIS / PLATEAU NEUBOURG)
ZAC de Thuit Anger
62 voie Romaine
27370 LE-THUIT-DE-L'OISON

Evreux, le 24 août 2023

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SERPN

Prélèvement	00163020
Unité de gestion	SERPN (UGE 0146)
Installation	ROUGEMONTIERS (UDI 001532)
Point de surveillance	CENTRE VILLE (S 0000001354)
Commune	ROUTOT
Localisation exacte	Mairie

Prélevé le :	jeudi 10 août 2023 à 14h10
par :	LABEO JFT
Type visite :	D2
Type d'eau :	T
Motif :	CP

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0					
Couleur (qualitatif)	0					
Odeur (qualitatif)	0					
Saveur (qualitatif)	0					
Turbidité néphélométrique NFU	<0,3	NFU				2,00
Température de l'eau	19,0	°C				25,00
Conductivité à 25°C	608	µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,3	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,35	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,35	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : METD2 Code SISE de l'analyse : 00166161 Référence laboratoire : U23.5389-1-1

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Plomb	1,5	µg/L		10,00		
Cuivre	0,0780	mg/L		2,00		1,00
Nickel	<2,0	µg/L		20,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00163020)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur du génie sanitaire
Mouloud BOUKERFA