PLV :

PRÉFET DE L'EURE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence régionale de santé de Normandie
Unité départementale de l'Eure

MONSIEUR LE PRESIDENT
SERPN (ROUMOIS / PLATEAU NEUBOURG)
ZAC de Thuit Anger
62 voie Romaine
27370 LE-THUIT-DE-L'OISON

Evreux, le 30 octobre 2026

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SERPN

Prélèvement	00176993
Unité de gestion	SERPN (UGE 0146)
Installation	ROUGEMONTIERS (UDI 001532)
Point de surveillance	CENTRE VILLE (S 0000001409)
Commune	BOUQUETOT
Localisation exacte	Rue de l' église - Robinet communal

Prélevé le :	jeudi 20 août 2026 à 12h20
par :	LABEO JFT
Type visite :	AA
Type d'eau :	T
Motif :	contrôle sanitaire

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0					
Couleur (qualitatif)	0					
Saveur (qualitatif)	0					
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30	NFU				2,00
Température de l'eau	18,8	°C				25,00
Conductivité à 25°C	602	µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,4	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,39	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,40	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00180133 Référence laboratoire : U26.7962-4-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	5	***n/(100mL)***				***0***
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
MINERALISATION						
Sulfates	7,54	mg/L				250,00
Chlorures	22,2	mg/L				250,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	26,2	°f				
Titre hydrotimétrique	30,1	°f				
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,010	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,58	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	28,8	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,30	mg(C)/L				2,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00176993)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité en vigueur pour les paramètres mesurés. Toutefois, la référence de qualité fixée pour les bactéries coliformes n'est pas satisfaite. L'analyse du 27/08/2026 est conforme.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Marie-Pierre GUYONNET